

## Weather-Resistant Covers

Cat. Nos.: WP1, WP2 and 7420-CR

### Installation Instructions

PK-92656-10-02-00 REV A0

DESCRIPTION
Leviton Weather-Resistant Covers (Cat. Nos. WP1, WP2, and 7420-CR) are ideal for installation in wet locations. See "Specifications" section below.

SPECIFICATIONS
----------------

- Leviton Weather-Resistant Covers should be installed on a flat smooth, rigid surface.
- Cat. No. WP1 is designed for use with:**  
15A locking 3-wire flanged inlets and outlets.  
15A and 20A 3-wire straight blade flanged inlets and outlets.
- Cat. No. WP2 is designed for use with:**  
20A and 30A, 3, 4, and 5-wire locking flanged inlets and outlets.  
30A and 50A 3-wire power receptacles (FS/FD box mount only).
- Cat. No. 7420-CR is designed for use with:**  
20A and 30A single locking flush receptacles (for mounting on panel or FS/FD boxes only).

GENERAL INFORMATION
---------------------

#### Packaging includes either:

- Cat. No. WP1:** 1 Weather-Resistant Cover (gray), gasket, 2 thread cutting screws and 4 mounting screws.
- Cat. No. WP2:** 1 Weather-Resistant Cover (gray), gasket, 3 thread-cutting screws and 4 mounting screws.
- Cat. No. 7420-CR:** 1 Weather-Resistant Cover (yellow), gasket, 6 spacer washers, and 4 mounting screws.

TO INSTALL
------------

**WARNING:** TO BE INSTALLED AND/OR USED IN ACCORDANCE WITH APPROPRIATE ELECTRICAL CODES AND REGULATIONS.

**WARNING:** IF YOU ARE NOT SURE ABOUT ANY PART OF THE INSTRUCTIONS, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

**WARNING:** TO AVOID FIRE, SHOCK OR DEATH; TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT THE POWER IS OFF BEFORE INSTALLING.

**NOTE:** RTV sealant may be used to ensure proper bonding during gasket installation.

#### Mounting Flanged Devices (Not Included) to Weather-Resistant Cover (see ill. 1 - 4):

- TURN OFF POWER.**
- Raise the lid of the Weather-Resistant Cover and place the flange through the plate opening. The flange should rest against the plate with the back extending behind the plate.
- Align the holes of the flange with plate holes.  
**NOTE:** Cat. No. WP1 contains two holes. Cat. No. WP2 contains 6 holes.
- Attach flange to cover using the thread cutting screws provided. Torque screws to 6 in.-lb. **DO NOT** overtighten screws.
- Lay gasket on the bottom side of the cover/flanged device assembly.
- Wire flanged device per manufacturer's instructions.
- Mount the cover with the hinge facing up. Align holes of cover and panel. Torque screws to 6 in.-lb. **DO NOT** overtighten screws.
- Make sure the gasket is visible around the edges of the cover to ensure seal.
- Restore power at circuit breaker or fuse. Installation is complete.

#### Box/Panel Mounting Weather-Resistant Cover (see ill. 5):

- TURN OFF POWER.**
- Install single locking flush receptacle or power receptacle per manufacturer's instructions (**not included**).
- Ensure that the face of the receptacle is flush, or protrudes no more than 1/16" beyond the surface of the cover.  
**NOTE:** Spacer washers (provided) should be used under the mounting strap of the receptacle to make this adjustment.
- Lay gasket between panel and cover. Mount the cover with the hinge facing up. Align holes of cover and box/panel. Torque screws to 8 in.-lb. **DO NOT** overtighten screws.
- Make sure the gasket is visible around the edges of the cover to ensure seal.
- Restore power at circuit breaker or fuse. Installation is complete.

## Cubiertas Resistentes a la Intemperie

Nos. de Cat. WP1, WP2 y 7420-CR

### Instrucciones de Instalación

DESCRIPCION
-------------

Cubiertas Resistentes a la Intemperie de Leviton (Nos. de Cat. WP1, WP2 y 7420-CR) son ideales para instalaciones en lugares húmedos. Vea la sección "Especificaciones" abajo.

ESPECIFICACIONES
------------------

- Las Cubiertas Resistentes a la Intemperie de Leviton deben instalarse en superficies planas y rígidas
- El No. de Cat. WP1 está diseñado para uso con:**  
Salidas y entradas bridadas con seguro de 15A y 20A - 3 Alambres  
Salidas y entradas bridadas de cuchilla recta de 15A y 20A - 3 Alambres
- El No. de Cat. WP2 está diseñado para uso con:**  
Salidas y entradas bridadas con seguro de 20A y 30A - 3, 4 y 5 Alambres  
Receptáculos de poder de 30A y 50A - 3 Alambres (Montar sólo en cajas FS/FD)
- El No. de Cat. 7420 está diseñado para uso con:**  
Receptáculos sencillos empotrados con seguro de 20A y 30A (sólo para montaje en Panel o cajas FS/FD)

INFORMACION GENERAL
---------------------

#### El paquete incluye:

- El No. de Cat. WP1:**Cubierta (gris) Resistente a la Intemperie, empaquetadura, 2 tornillos cortadores de hilos y 4 tornillos de montaje
- El No. de Cat. WP2:** Cubierta (gris) Resistente a la Intemperie, empaquetadura, 3 tornillos cortadores de hilos y 4 tornillos de montaje
- El No. de Cat. 7420-CR:** Cubierta (amarilla) Resistente a la Intemperie, empaquetadura, 6 arandelas espaciadoras y 4 tornillos de montaje

PARA INSTALAR
---------------

**ADVERTENCIA:** PARA INSTALARSE Y/O USARSE DE ACUERDO CON LOS CODIGOS ELECTRICOS Y NORMAS APROPIADOS

**ADVERTENCIA:** SI USTED NO ESTA SEGURO ACERCA DE ALGUNA DE LAS PARTES DE ESTAS INSTRUCCIONES, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

**ADVERTENCIA:** PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION!

**NOTA:** Se puede usar sellador RTV para asegurar el sellado durante la instalación de la empaquetadura.

#### Montaje de Brida (No Incluida) en Cubierta Resistente a la Intemperie (vea ill. 1 al 4):

- DESCONECTE LA ENERGIA**
- Levante la tapa de la cubierta resistente a la intemperie y coloque la brida a través del hueco de la placa. La brida debe descansar contra la placa con la parte posterior extendida por debajo de la placa
- Alinie los orificios de la brida con los orificios de la placa.  
**NOTA:** El No. de Cat. WP1 tiene 2 huecos, el No. de Cat. WP2 tiene 6 huecos.
- Una la brida con la cubierta usando los tornillos provistos que cortan hilo. Apriete los tornillos usando una tensión de 6 in.-lb. **NO** sobre apriete los tornillos.
- Coloque la empaquetadura en la base de la cubierta.
- Conecte la brida según las instrucciones del fabricante.
- Monte la cubierta con la bisagra hacia arriba. Alinie los huecos de la cubierta y el panel. Apriete los tornillos usando una tensión de 6 in.-lb. **NO** sobreapriete los tornillos.
- Verifique que la empaquetadura se vea alrededor de los bordes de la cubierta para asegurar el sellado.
- Restablezca la energía con el interruptor de circuitos o fusible. La instalación está completa.

#### Montaje de las Cubierta Resistente a la Intemperie en una Caja/Panel (vea ill. 5):

- DESCONECTE LA ENERGIA**
- Instale el receptáculo empotrado con seguro o receptáculo de poder de acuerdo con las instrucciones del fabricante (**no incluida**).
- Asegure que la superficie del receptáculo esté al ras o no sobresalga más de 1/16" de la superficie de la cubierta.  
**NOTA:** Las arandelas espaciadoras (provistas) se deben usar debajo del fleje de montaje del receptáculo para hacer este ajuste.
- Coloque la empaquetadura entre la caja/panel y la cubierta. Monte la cubierta con la bisagra hacia arriba. Alinie los huecos de la cubierta y de la caja/panel. Apriete los tornillos usando una tensión de 8 in.-lb. **NO** sobreapriete los tornillos.
- Verifique que la empaquetadura se vea alrededor de los bordes de la cubierta para asegurar el sellado.
- Restablezca la energía con el interruptor de circuitos o fusible. La instalación está completa.

## Couvercles intempérisés

N°s de cat. WP1, WP2 et 7420-CR

### Directives d'installation

DESCRIPTION
-------------

Les couvercles intempérisés de Leviton (nos de cat. WP1, WP2 et 7420-CR) sont conçus pour être installés dans des endroits mouillés. Se reporter à la section "Fiche technique" ci-dessous.

FICHE TECHNIQUE
-----------------

- Les couvercles intempérisés de Leviton doivent être installés sur des surfaces lisses et rigides.
- Le couvercle WP1 est conçu pour :**  
les prises encastrées et les socles à collet verrouillables trifilaires de 15 A.  
les prises encastrées et les socles à collet trifilaires à lames droites de 15 ou de 20 A.
- Le couvercle WP2 est conçu pour :**  
les prises encastrées et les socles à collet verrouillables à 3, 4 ou 5 fils de 20 ou de 30 A.  
les prises trifilaires de 30 ou de 50 A (Boîtes FS/FD seulement).
- Le couvercle 7420-CR est conçu pour :**  
les prises simples encastrées verrouillables de 20 ou de 30 A (panneaux ou boîtes FS/FD seulement).

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
-------------------------

#### Les emballages comprennent :

- WP1** : 1 couvercle intempérisé (gris), 1 joint d'étanchéité, 2 vis auto-taraudeuses et 4 vis de montage
- WP2** : 1 couvercle intempérisé (gris), 1 joint d'étanchéité, 3 vis auto-taraudeuses et 4 vis de montage
- 7420-CR** : 1 couvercle intempérisé (jaune), 1 joint d'étanchéité, 6 rondelles d'espacement et 4 vis de montage

INSTALLATION
--------------

**AVERTISSEMENT :** INSTALLER OU UTILISER CONFORMÉMENT AUX CODES DE L'ÉLECTRICITÉ EN VIGUEUR

**AVERTISSEMENT :** À DÉFAUT DE BIEN COMPRENDRE LES DIRECTIVES SUIVANTES, EN TOUT OU EN PARTIE, ON DOIT FAIRE APPEL À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

**AVERTISSEMENT :** POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT SOIT BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.

**REMARQUE :** on peut utiliser un produit résistant aux variations de température pour assurer un bon collage lors de l'installation du joint d'étanchéité.

#### Installation d'un couvercle intempérisé à un dispositif à collet (non compris) (se reporter aux ill. 1 à 4) :

- COUPER LE COURANT**
- Ouvrir le couvercle intempérisé et insérer le collet dans l'orifice de la plaque, en faisant saillir le collet à l'arrière de cette dernière.
- Aligner les orifices de fixation du collet avec ceux du couvercle.  
**Remarque :** le WP1 présente deux orifices et le WP2, six.
- Fixer le collet au couvercle au moyen des vis auto-taraudeuses fournies, en appliquant un couple de 6 po-lb; **NE PAS** trop serrer les vis.
- Déposer le joint d'étanchéité au fond de l'ensemble couvercle/dispositif à collet.
- Raccorder le dispositif à collet conformément aux directives du fabricant.
- Fixer ce dernier en orientant la charnière vers le haut. Aligner les orifices de fixation du couvercle avec ceux du panneau. Serrer les vis en appliquant un couple de 6 po-lb; **NE PAS** trop serrer les vis.
- Vérifier si le joint est visible tout le long du rebord du couvercle afin d'assurer l'étanchéité.
- Rétablir le courant au fusible ou au disjoncteur; l'installation est terminée.

#### Installation d'un couvercle intempérisé dans une boîte ou sur un panneau (se reporter à l'ill. 5) :

- COUPER LE COURANT**
- Installer la prise simple encastrée verrouillable ou standard (**non comprise**) conformément aux directives du fabricant.
- S'assurer que la face de la prise soit de niveau avec la surface du couvercle, ou qu'elle dépasse de 1,5 mm au plus.  
**Remarque :** pour ce faire, placer les rondelles d'espacement fournies sous la bride de montage de la prise.
- Placer le joint d'étanchéité entre le panneau ou la boîte et le couvercle. Fixer le couvercle en orientant la charnière vers le haut. Aligner les orifices de fixation du couvercle avec ceux du panneau ou de la boîte. Serrer les vis en appliquant un couple de 8 po-lb; **NE PAS** trop serrer les vis.
- Vérifier si le joint est visible tout le long du rebord du couvercle afin d'assurer l'étanchéité.
- Rétablir le courant au fusible ou au disjoncteur; l'installation est terminée.



LIMITED TWO YEAR WARRANTY AND EXCLUSIONS
Leviton warrants to the original consumer purchaser and not for the benefit of anyone else that this product at the time of its sale by Leviton is free of defects in materials and workmanship under normal and proper use for two years from the purchase date. Leviton's only obligation is to correct such defects by repair or replacement, at its option, if within such two year period the product is returned prepaid, with proof of purchase date, and a description of the problem to <b>Leviton Manufacturing Co., Inc., Att: Quality Assurance Department, 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362-2591 (In Canada send to Leviton Mfg. of Canada Ltd., 165, Boul. Hymus Blvd., Pointe Claire, Québec Canada, H9R 1E9)</b> . This warranty excludes and there is disclaimed liability for labor for removal of this product or reinstallation. This warranty is void if this product is installed improperly or in an improper environment, overloaded, misused, opened, abused, or altered in any manner, or is not used under normal operating conditions or not in accordance with any labels or instructions. There are no other or implied warranties of any kind, including merchantability and fitness for a particular purpose, but if any implied warranty is required by the applicable jurisdiction, the duration of any such implied warranty, including merchantability and fitness for a particular purpose, is limited to two years. Leviton is not liable for incidental, indirect, special, or consequential damages, including without limitation, damage to, or loss of use of, any equipment, lost sales or profits or delay or failure to perform this warranty obligation. The remedies provided herein are the exclusive remedies under this warranty, whether based on contract, tort or otherwise.

**For Technical Assistance Call:**  
**1-800-824-3005 (U.S.A. ONLY) / 1-800-405-5320 (Canada ONLY)**  
[www.leviton.com](http://www.leviton.com)

GARANTIA LEVITON POR DOS AÑOS LIMITADA
--

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton, está libre de defectos en materiales o fabricación por un período de dos años desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción, si dentro de tal período de dos años el producto pagado se devuelve, con la prueba de compra fechada y la descripción del problema a **Leviton Manufacturing Co., Inc., Att.: Quality Assurance Department, 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362-2591, U.S.A.** Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal o no conforme con las etiquetas o instrucciones. No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular pero si alguna garantía implicada se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía implicada, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es limitada a dos años. Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía. Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

**Para Asistencia Técnica llame al:**  
**1-800-824-3005 (Sólo en E.U.A.) / [www.leviton.com](http://www.leviton.com)**


EXCLUSIONS ET GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS
---

Leviton garantit au premier acheteur, et uniquement au crédit du dit acheteur, que ce produit ne présente ni défauts de fabrication ni défauts de matériaux au moment de sa vente par Leviton, et n'en présentera pas tant qu'il est utilisé de façon normale et adéquate, pendant une période de 2 ans suivant la date d'achat. La seule obligation de Leviton sera de corriger les dits défauts en réparant ou en remplaçant le produit défectueux si ce dernier est retourné port payé, accompagné d'une preuve de la date d'achat, avant la fin de la dite période de 2 ans, à la **Manufacture Leviton du Canada Limitée, au soin du service de l'Assurance Qualité, 165, Boul. Hymus Blvd., Pointe-Claire, Québec Canada, H9R 1E9**. Par cette garantie, Leviton exclut et décline toute responsabilité envers les frais de main d'oeuvre encourus pour retirer et réinstaller le produit. Cette garantie sera nulle et non avenue si le produit est installé incorrectement ou dans un environnement inadéquat, s'il a été surchargé, incorrectement utilisé, ouvert, employé de façon abusive ou modifié de quelle que manière que ce soit, ou s'il n'a été utilisé ni dans des conditions normales ni conformément aux directives ou étiquettes qui l'accompagnent. Aucune autre garantie, explicite ou implicite, y compris celle de qualité marchande et de conformité au besoin, n'est donnée, mais si une garantie implicite est requise en vertu de lois applicables, la dite garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande et de conformité au besoin, est limitée à une durée de 2 ans. Leviton décline toute responsabilité envers les dommages indirects, particuliers ou consécutifs, incluant, sans restriction, la perte d'usage d'équipement, la perte de ventes ou les manques à gagner, et tout dommage-intérêt découlant du délai ou du défaut de l'exécution des obligations de cette garantie. Seuls les recours stipulés dans les présentes, qu'ils soient d'ordre contractuel, délictuel ou autre, sont offerts en vertu de cette garantie.


**Pour toute aide technique, composer le:**  
**1 800 405-5320 (Canada seulement)**  
[www.leviton.com](http://www.leviton.com)




**III. 1 - WP1 Weather-Resistant Cover Installation**  
 WP1 Instalación de la Cubierta Resistente a la Intemperie  
 Installation du couvercle intempérisé WP1



**III. 3 - WP2 Weather-Resistant Cover Installation**  
 WP2 Instalación de la Cubierta Resistente a la Intemperie  
 Installation du couvercle intempérisé WP2




**III. 5 - 7420-CR Weather-Resistant Cover Installation**  
 7420-CR Instalación de la Cubierta Resistente a la Intemperie  
 Installation du couvercle intempérisé 7420-CR





**III. 2 - WP1 Panel Mount Dimensions**  
 WP1 Dimensiones de Panel de Montaje  
 WP1 sur panneau - dimensions

Tap for #6-32 UNC Screw (4) PL.  
 Tarugo para (4) Tornillos PL #6-32 UNC  
 Filetage UNC pour vis 6-32, (4) PL.



**III. 4 - WP2 Panel Mount Dimensions**  
 WP2 Dimensiones de Panel de Montaje  
 WP2 sur panneau - dimensions

Tap for #6-32 UNC Screw (4) PL.  
 Tarugo para (4) Tornillos PL #6-32 UNC  
 Filetage UNC pour vis 6-32, (4) PL.




# FOLD SCHEME


14.0"

8.5"

Front Panel




Front Panel



Cat. No.

Front Panel



Front Panel

— — — — — Fold Line  
..... Panel Line